

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01412/25



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКРА СИНТЕЗ" (ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ"). Место нахождения: Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна. Адрес юридического лица: 142450, РОССИЯ, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, улица Дорожная, дом 5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739481538. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7702177932. Телефон: +7 (495)995-78-58, адрес электронной почты: info@lakra-sintez.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКРА СИНТЕЗ" (ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ"). Место нахождения: Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна. Адрес юридического лица: 142450, РОССИЯ, Московская область, г. Ногинск, г. Старая Купавна, улица Дорожная, дом 5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739481538. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7702177932.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО в.н. тер. г., ул. Перовская, д. 1, стр. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, г. Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия на основе краски ВД-АК-1101 фасадной (расход при нанесении на негорючее основание при однослойном покрытии не более 150 г/м²), выпускаемой по ТУ 2316-025-45860602-2005 с изм. №1, 2 "Краска ВД-АК-1101 фасадная". Серийный выпуск.

код ОКПД2: 20.30.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 11779/РС от 28.05.2025 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства № 6041-АОП от 23.12.2024 Органа по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.18) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.20) - группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1). Условия хранения: в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5°C до 35°C.

Срок хранения - 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 10.06.2025 по 09.06.2030

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Шитиков В.Ю.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

