

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00972/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКРА СИНТЕЗ» (ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 142450, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, город Старая Купавна, улица Дорожная, дом 5.

ОГРН 1027739481538. ИНН 7702177932. Телефон: +74959957858, адрес электронной почты: info@lakra-sintez.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКРА СИНТЕЗ» (ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 142450, РОССИЯ, Московская область, город Ногинск, город Старая Купавна, улица Дорожная, дом 5.

ОГРН 1027739481538. ИНН 7702177932.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность», место нахождения: 115280, РОССИЯ, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, улица Ленинская Слобода, дом 19, помещение 7/4. ОГРН 1107154016166, ИНН 7114501589. Адреса места осуществления деятельности: 301668, Россия, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), этаж 2, комнаты №№ 1, 2, 4, 11. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ58, телефон +74956637104, адрес электронной почты info@alfapb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие на основе лака «Лак ПФ-231 паркетный», для напольных покрытий и отделки стен и потолков, нанесенного на негорючую основу с установленным изготовителем расходом (без учета технологических потерь) 60-75 г/м² на один слой, изготавливаемый в соответствии с Техническими условиями ТУ 2311-057-45860602-2004 «Лак ПФ-231 паркетный» от 20.10.2004 г.

код ОКПД 2 20.30.12.110

код ТНВЭД ЕАЭС 3208 10

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 462-С/ТР-25 от 05.08.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН41). Акта анализа состояния производства № 156-АСП/25 от 28.05.2025 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ58). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения: хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается хранение при температурах ниже 0°C. Гарантийный срок хранения, срок годности – 24 месяца со дня изготовления. Срок службы не установлен.

Дата изготовления единицы продукции: 22.03.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 27.08.2025 по 26.08.2030



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Лобаков Даниил Александрович
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ58.В.00972/25

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Покрытие на основе лака «Лак ПФ-231 паркетный», для напольных покрытий, нанесенного на негорючую основу с установленным изготовителем расходом (без учета технологических потерь) 60-75 г/м ² на один слой:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
Покрытие на основе лака «Лак ПФ-231 паркетный», для отделки стен и потолков, нанесенного на негорючую основу с установленным изготовителем расходом (без учета технологических потерь) 60-75 г/м ² на один слой:		
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Лобаков Даниил Александрович
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)