

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00346/24

Серия **RU** № **0540510**

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ НАНОБИОХИМ", место нахождения: 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Девятого Января д. 21, литера А, помещ. 216 А, Б, адрес места осуществления деятельности: 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Девятого Января д. 21, литера Д, помещение №3, ОГРН 1167847370350, Телефон: + 7 (499) 322 43 78, Адрес электронной почты: info@nanobiohim.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ НАНОБИОХИМ", место нахождения: 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Девятого Января д. 21, литера А, помещ. 216 А, Б, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Девятого Января д. 21, литера Д, помещение №3.

### ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты древесины и материалов на ее основе: средство огнебиозащитное тип «ОБЗ-2» плотностью раствора 1,04-1,07 г/см<sup>3</sup>, изготовленное в соответствии с ТУ 20.59.59-070-45860602-2019 «СРЕДСТВА ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЕ».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 2374/1Р от 07.08.2024 г., (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ИН47),

Акт о результатах анализа состояния производства № 1643/24 от 18.06.2024 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09, Топчий Александр Николаевич, Схема сертификации 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе» (таблицы 5.1 и 5.2). Обеспечивает: II (вторую) группу огнезащитной эффективности при расходе состава (установленного заявителем) не менее 600 г/м<sup>2</sup> (устойчиво к старению). Условия хранения: в крытых складских помещениях в таре изготовителя при температуре воздуха не ниже 3°C. Срок хранения продукции 24 месяца со дня изготовления, срок сохранения огнезащитной эффективности при эксплуатации конструкции в закрытых помещениях с относительной влажностью воздуха не более 80% - 7 лет. Общие условия эксплуатации продукции: Температура воздуха в течение всего процесса обработки должна быть не ниже +5 °С.

09.08.2024

08.08.2029

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

ПО

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*О.Урихина*  
(подпись)

*М.П. Марутаев*  
(подпись)



Урихина Ольга Васильевна

(Ф.И.О.)

Марутаев Александр Вячеславович

(Ф.И.О.)